



Direzione Amministrativa
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI

U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese
Tel. 0332/277.251 – Fax 0332/277.415
e-mail: ufficio tecnico@asl.varese.it
www.ats-insubria.it
protocollo@pec.ats-insubria.it

Sistema Qualità Certificato – UNI EN ISO 9001:2008

Lettera di invito per i Lavori di installazione impianto di raffrescamento VRV al 1° piano ala nord dell'immobile di Varese via Campigli, sede del Laboratorio Medico dell'A.T.S. Insubria.

CIG: Z0D1F725B9 (affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 previa richiesta di preventivi).

CUP: G37H17000800005

Con la presente si chiede di trasmetterci il Vostro miglior preventivo per l'esecuzione dei lavori impiantistici in oggetto, secondo le condizioni tutte stabilite nella presente richiesta di partecipazione ad indagine di mercato per affidamento diretto.

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni riassuntive:

CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

Indirizzo stazione appaltante	ATS dell'Insubria – Via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese
Tipologia della procedura	Affidamento diretto previa richiesta di preventivi
Importo	Importo complessivo: € 19.922,10 Lavori soggetti a ribasso: € 19.372,10 Oneri della sicurezza: € 550,00 non soggetti a ribasso
Termine ultimo per la presentazione dell'offerta	02/08/2017 ORE 14:00
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	02/08/2017 ORE 13:00
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Roberto Brugnioni

DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione di seguito elencata, oggetto della presente procedura, è presente in piattaforma Sintel:

- Lettera di invito
- Modalità di utilizzo della piattaforma Sintel

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000
- Patto di integrità
- Descrizione dettagliata dei lavori e Computo Metrico
- Schema indicativo impianto
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Modulo preventivo

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su: oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa dovranno essere trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sin.Tel. nell'interfaccia "Dettaglio", entro il termine perentorio indicato all'art. 1 della presente lettera di invito. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Sarà inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa.

Oggetto dei lavori:

I lavori in oggetto riguardano l'installazione di un impianto di raffrescamento VRV al 1° piano del dell'edificio di Varese via Campigli, sede del Laboratorio Medico dell'A.T.S. Insubria, compreso collegamenti elettrici, rimozione vecchi SPLIT e smaltimento e gas refrigerante.

L'impianto sarà costituito da 1 unità esterna e n. 7 unità interne; l'unità esterna andrà ubicata al Piano Terra alla base della scala di sicurezza in ferro esistente presso l'ingresso carraio dell'immobile, mentre le unità interne dei vari locali andranno fissate a parete al di sotto del controsoffitto e posizionate come evidenziato nella planimetria allegata.

A partire dalla suddetta unità esterna dovrà essere realizzata una tubazione principale, opportunamente coibentata, che dal piano cortile sale in facciata entrando al 1° piano dell'edificio al di sopra del controsoffitto del corridoio centrale, all'interno del quale saranno posizionate le tubazioni di distribuzione principale, quelle secondarie e le derivazioni di alimentazione delle 7 unità interne a parete poste nei vari ambienti, nonché le relative tubazioni di scarico condensa e linee di alimentazione elettrica.

E' prevista altresì l'installazione, a partire dal QE di piano posto all'interno del corridoio del 1° piano, del cavo di alimentazione dell'unità esterna del nuovo impianto di raffrescamento, escluso posa del nuovo interruttore generale all'interno del QE esistente.

Importo dei lavori:

L'importo a base d'offerta dei lavori impiantistici in oggetto ammonta ad **€ 19.922,10** escluso IVA 22%, di cui **€ 19.372,10** per lavori **sogetti a ribasso d'asta**, oltre ad **€ 550,00** per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso.

L'Amministrazione non prenderà in considerazione offerte di importo superiore al suddetto importo.

Modalità di affidamento lavori:

L'affidamento dei lavori in oggetto sarà disposto dall'A.T.S. Insubria tramite **affidamento diretto**, previa comparazione di preventivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e degli articoli 5.1 e 6.2 del Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi dell'ATS Insubria approvato con delibera del Direttore Generale n. 147 del 27/03/2017.

Il criterio di aggiudicazione è quello del **minor prezzo** ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m. i. mediante **offerta prezzi** e corrispondente **ribasso** unico percentuale sull'importo a corpo dei lavori soggetto a ribasso (**€ 19.372,10**) - escluso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - con esclusione di offerte in aumento e anche in presenza di una sola offerta valida.

Ogni decisione circa l'affidamento dei lavori in oggetto, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo al miglior offerente, è rimessa alla ATS Insubria, per cui la lettera di invito non vincola in alcun modo la stessa che si riserva la facoltà insindacabile di non affidare i lavori ad alcun concorrente e/o di effettuare una comparazione di preventivi (vedi art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m. i.).

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.

Modalità e termini di esecuzione:

- Validità prezzi: 180 gg
- Pagamenti: il pagamento dell'importo complessivo dei lavori (lavori e oneri della sicurezza) verrà effettuato come segue:
 - o 70% dell'importo contrattuale entro 30 gg. dalla sottoscrizione del SAL finale dei lavori;
 - o 30% a saldo ad avvenuto collaudo ed avviamento dell'impianto ed emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori;
- Tempi di esecuzione: in caso di affidamento, la Ditta dovrà garantire l'inizio dei lavori entro 7 giorni dalla consegna dei lavori come risultante dall'apposito verbale e dovrà portarli a compimento entro i successivi 30 gg. naturali e consecutivi.
- Penali: Per ogni giorno di ritardo, per cause imputabili all'impresa, verrà applicata una penale di € 100,00 (cento).

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA
(dott.ssa Paola Galli)