

[illegible]

NOTE:

- Valido solo per impianti.
- In corrispondenza dell'attraversamento di giunti sismici prevedere sulle tubazioni giunti ad omega e/o tubazioni flessibili.
- In corrispondenza dell'attraversamento di strutture REI prevedere barriere passive resistenti al fuoco sulle tubazioni.
- L'esatta posizione degli allacci alle reti esistenti sarà da individuare a smantellamenti avvenuti.



A termini di legge il progettista si riserva la proprietà' di questo elaborato con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione