


PADIGLIONE MONTEGGIA PIANTA PIANO SEMINTERRATO



LEGENDA SIMBOLI

Quadro elettrico

Apparecchio illuminante 596x596mm da plafone marca GEWISS o similare modello ELIA PL IP65 M2 60x60 840 Opal On/Off - art. GW1910MA840 + GW1911 (kit montaggio a plafone)
Apparecchio illuminante 596x596mm da incasso marca GEWISS o similare modello ELIA PL IP65 M2 60x60 840 Opal On/Off - art. GW1910MA840

Apparecchio illuminante 596x596mm da plafone marca GEWISS o similare modello ELIA PL M2 60x60 840 Opal On/Off - art. GW1610MA840 + GW1911 (kit montaggio a plafone)

Apparecchio illuminante 596x596mm da plafone marca GEWISS o similare modello ELIA PL M2 60x60 840 Opal On/Off - art. GW1610MA840 + GW1911 (kit montaggio a plafone)

Interruttore unipolare

Apparecchio illuminante per illuminazione di sicurezza con gruppo autonomo di emergenza autonomia 2h con tempo di ricarica batterie di 12 ore, flusso luminoso 275 lm, MARCA BEGHELLI MODELLO P-MODULA 500 IP65, CT SE (o similare)
Apparecchio illuminante per illuminazione di sicurezza con gruppo autonomo di emergenza autonomia 2h con tempo di ricarica batterie di 12 ore, flusso luminoso 425 lm, MARCA BEGHELLI MODELLO P-MODULA 500 IP65, CT SE + 9811 (o similare)

Apparecchio illuminante in esecuzione EX Marca modello LIFEX-M (o similare) - Armature illuminanti lineari a LED - alluminio - con gruppo autonomia di emergenza

Interruttore in esecuzione EX Marca modello CSC-1C (o similare)

NOTE:
- La distribuzione elettrica dal quadro di piano/zona sarà eseguita con cavi multipolari di sezione come indicato sullo schema elettrico del quadro relativo posto su passerella
- Le derivazioni dalla passerella ai centri luce saranno eseguite con conduttori unipolari di sezione protetti da tubo in pvc rigido/flessibile fissato al soffitto e terminante in cassetta dim. 100x100x50mm

— ARCHITETTONICO VALIDO SOLO PER IMPIANTI

AREA NON SOGGETTA AL PRESENTE INTERVENTO

Identificazione apparecchi illuminanti

Identificazione accensione

Regione Lombardia
ATS Insubria

ATS INSUBRIA
Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9
21100 Varese (VA)
C.F. e P.IVA 03516010128

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese
CUP: G35E23000170002 (CUP Derivato da CUP Master I83C22000640005)

COMMITTENTE:
direttore generale:
dott. SALVATORE GIOIA
responsabile del procedimento:
ing. MARZIA MOLINA

PROGETTISTI:
progetto architettonico:
arch. Andrea Taddia

progetto impianti meccanici
elettrici, antincendio e
coordinamento
della sicurezza in fase di
progettazione:
ing. Roberto Taddia

3					
2					
1	12/03/2024	REVISIONE PER VALIDAZIONE	LA	RT	
0	28/02/2024	Prima emissione	LA	RT	
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Elaborato	Controllato
				Elaborato N.	
<div><div> Milano - Via Corina d'Ampezzo, 13 Tel. 02/45490600 Fax 02/45490601</div><div>IMPIANTI ELETTRICI PROGETTO ESECUTIVO</div><div>Descrizione IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - PIANTA PIANO PRIMO E SEMINTERRATO</div></div> <div><div>Scala 1:100</div><div>Data 28/02/2024</div><div>Commissa 2024701</div><div>Nome File E4701-E-401-01-imp.it.P-IPs</div></div> <div>E-401</div>					

A termini di legge il progettista si riserva la proprietà di questo elaborato con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione